

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Федеральное государственное казенное учреждение**

(наименование территориального органа МЧС России)

**«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»**

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ**

**Профилактический визит на объектах:** МКУ «Управление образования» (школы и детские сады)

**Дата проведения:** 28 сентября 2022 г.

**Основание проведения:** ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

**Визит проведён:** в режиме конференции с руководителями образовательных учреждений старшим инженером отдела ФГПН Кравчук Евгенией Игорьевной

**Содержание беседы:**

**Пожарная безопасность объектов с массовым пребыванием людей.**

**Порядок эвакуации в случае пожара.**

Руководители объектов должны регулярно проводить с ответственными должностными лицами инструктажи по пожарной безопасности, действиям при возникновении пожара с учебно-тренировочными эвакуациями не реже одного раза в 6 месяцев. Объекты с массовым пребыванием людей должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. На объектах должно быть предусмотрено размещение средств связи. Эвакуационные пути не должны быть захламлены посторонними предметами и оборудованием. Облицовочные декоративные отделочные материалы и покрытие полов должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Для своевременной эвакуации людей должны быть предприняты следующие меры:

- обеспечено необходимое число эвакуационных путей и выходов;
- обеспечен свободный переход людей по эвакуационным путям;
- организовано управление процессом движения людей по эвакуационным путям с помощью специальных световых указателей, звукового и речевого оповещения.

Лицо, обнаружившее пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязано:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо чётко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- известить о пожаре руководителя учреждения или замещающего его работника;
- принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Руководитель учреждения или замещающий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- организовать отключение сети электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения огня;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
- информировать начальника пожарного подразделения, прибывшего к месту пожара, о наличии людей в здании

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники.
- эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне;
- выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения людей и работников в здание, где возник пожар;
- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей, воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стёкол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, следует закрывать за собой все окна и двери.

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Старший инженер ООиОФГПН  
отдела ФГПН ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России»  
Кравчук Евгения Игорьевна  
«28» сентября 2022 г.



(подпись)

Экземпляр листа профилактической беседы получил:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« 28 » сентября 2022 г.



(подпись)