

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления,

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 40/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности

по художественно-эстетическому развитию детей"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору  
Новикова Андрея Владимировича № 40 от «31»августа 2021 года

в период с «03» сентября 2021 г. по «29» сентября 2021 г.

Заместителем начальника отдела федерального государственного пожарного

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» -

органа государственного пожарного надзора)

заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное

управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору Новиковым Андреем

Владимировичем, подполковником внутренней службы

проведена выездная плановая проверка здания, помещений детского сада № 29  
«Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" расположенного

по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д.10

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий МАДОУ Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» Рябцун Юлия Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола кабинета заведующего на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
2.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола в тренажерном зале на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	



3.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола в музыкальном зале на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
4.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола коридора первого этажа здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
5.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола коридора второго этажа здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
6.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	

	раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 15.			
7.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 11.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
8.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 12.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
9.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 17.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
10.	На объекте защиты	п. 25 Правил	01.11.2024 г.	

	отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 16.	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
11.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 10.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
12.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 1.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
13.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16	01.11.2024 г.	



	изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 2.	сентября 2020 г.		
14.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 3.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
15.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 4.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	
16.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, предел огнестойкости двери, используемой в заполнении проема в противопожарной преграде помещения прачечной на первом этаже здания детского	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.	

	сада.		
17.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2008 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2024 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель начальника Одела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»-заместитель главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы Новиков А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 29 » сентября 20 21 г.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

