



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА**

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной  
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40

E-mail: [ru91@fmbamail.ru](mailto:ru91@fmbamail.ru)

24.08.2023 г. № 01-26/33-п

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Сек. № 208  
от 29.08.2023г

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский  
сад №29 «Даренка»  
общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением  
деятельности по художественно-  
эстетическому развитию детей»

Заведующему

Ю. В. Рябцун

улица Фрунзе, 10,  
город Лесной, 624205

тел. +7(34342) 6-34-23  
[dou29edu-lesnoy.ru](http://dou29edu-lesnoy.ru)



об устранении выявленного нарушения  
санитарно-эпидемиологических требований

### ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев отчет о профилактическом визите в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад №29 «Даренка») от 24 августа 2023 года №01-38/64, установил:

в ходе проведения специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России 24 августа 2023 года профилактического визита в отношении МАДОУ «Детский сад №29 «Даренка» выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований:

1. не проведен профилактический ремонт ванны плавательного бассейна (в ванне плавательного бассейна местами имеются трещины и сколы кафельной плитки), что не допускает проведение качественной уборки с последующей дезинфекцией и является нарушением требований статьи 11, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 1.2., 6.2.22. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,

При ответе ссылайтесь на наш исх. №

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

С целью устранения выявленного нарушения санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди воспитанников и персонала МАДОУ «Детский сад №29 «Даренка», руководствуясь статьей 11, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 1.2., 6.2.22. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**


1. **в срок до 30 октября 2023 года** обеспечить проведение ремонта плитки с последующей дезинфекцией в ванне плавательного бассейна.

**Основание:** статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункты 1.2., 6.2.22. правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» и заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» Рябцун Юлию Викторовну.

**Одновременно разъясняю,** что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач  
по городу Лесному Свердловской области и  
организациям, обслуживаемым ФМБА  
России в городе Нижняя Салда Свердловской  
области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Шевченко Ирина Алексеевна  
8 (34342) 2-69-46

*Юлия Викторовна Рябцун*  
*заведующий*  
*24.08.2023*



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА**

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной  
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40

E-mail: [ru91@fmbamail.ru](mailto:ru91@fmbamail.ru)

24.08.2023 г. № 01-26/34 П

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский  
сад №29 «Даренка»  
общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением  
деятельности по художественно-  
эстетическому развитию детей»

Заведующему

Ю. В. Рябцун

улица Фрунзе, 10,  
город Лесной, 624205

тел. +7(34342) 6-34-23  
[dou29edu-lesnoy.ru](http://dou29edu-lesnoy.ru)



об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

### ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев отчет о профилактическом визите в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад №29 «Даренка») от 24 августа 2023 года №01-38/64, установил:

в ходе проведения специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России 24 августа 2023 года профилактического визита в отношении МАДОУ «Детский сад №29 «Даренка» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. потолки в медицинском кабинете, коридоре I этажа - правом крыле от центрального входа, коридоре I этажа – проходе к медицинскому блоку и плавательному бассейну, на II этаже лестничной клетки центрального входа, в коридоре II этажа возле входа в кабинет заведующего МАДОУ «Детский сад №29 «Даренка» и входов в группы №10 и №16, в коридоре II этажа – около входов в музыкальный зал и психо-речевой кабинет; в душевых для мальчиков и девочек, в раздевалке для девочек, коридоре, помещении вентиляционной камеры плавательного бассейна; в кабинете временного пребывания ребенка медицинского блока; тамбуре склада для пищевых

При ответе ссылаться на наш исх. № \_\_\_\_\_

продуктов пищеблока; в спальне, туалетной и тамбуре группы №1; в групповых группах №2 и №11; в групповой, туалетной группы №4; в туалетной, зоне буфетной групповой группы №3; в коридоре между входом в группу №3 и хозяйственное помещение; в умывальной и туалетной, зоне буфетной групповой группы №10; в раздевальной, туалетной, групповой группы №12; в раздевальной, туалетной, зоне буфетной групповой группы №13; в раздевальной, спальне, умывальной группы №14; в раздевальной, умывальной, зоне буфетной групповой группы №15; в раздевальной, групповой, умывальной, туалетной группы №16; в групповой, спальне, умывальной, группы №17 имеют дефекты (отстает краска, трещины, следы протекания, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Стены в туалетной группы №1; в спальне группы №2; в туалетной и зоне буфетной группы №3; в зоне буфетной группы №4; в умывальной и туалетной группы №10; в умывальной группы №12; в туалетной, тамбуре группы №13; в туалете и раздевалке для девочек, коридоре плавательного бассейна; в коридоре, тамбуре и складе для пищевых продуктов пищеблока; в процедурном кабинете и кабинете временного пребывания ребенка медицинского блока, коридоре I этажа – проходе к медицинскому блоку и плавательному бассейну, коридоре II этажа – около входов в музыкальный зал и психо-речевой кабинет имеют дефекты и повреждения (местами отстает отделка, трещины, следы протекания, местами отпала кафельная плитка), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Полы в тамбуре группы №1; в раздевальной группы №2; в туалетных групп №3 и №10; в зоне буфетной групповых групп №4 и №12; в туалетной и умывальной группы №13; помещении вентиляционной камеры плавательного бассейна имеют дефекты и повреждения (на линолеуме местами имеются разрывы, повреждения), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В кабинете заведующего МАДОУ «Детский сад №29, музыкальном зале, психо-речевом кабинете отделка потолков не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (потолки покрыты потолочной плиткой, местами плитка отпала от потолка, имеет повреждения, следы протекания), что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди воспитанников и персонала МАДОУ «Детский сад №29 «Даренка», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 24, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

- 1. В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку потолков в медицинском кабинете, коридоре I этажа - правом крыле от центрального входа, коридоре I этажа – проходе к медицинскому блоку и плавательному бассейну, на II этаже лестничной клетки центрального входа, в коридоре II этажа возле входа в кабинет заведующего МАДОУ «Детский сад №29 «Даренка» и входов в группы №10 и №16, в коридоре II этажа – около входов в музыкальный зал и психо-речевой кабинет; в душевых для мальчиков и девочек, в раздевалке для девочек, коридоре, помещении вентиляционной камеры плавательного бассейна; в кабинете временного пребывания ребенка медицинского блока; тамбуре склада для пищевых продуктов пищеблока; в спальне, туалетной и тамбуре группы №1; в групповых групп №2 и №11; в групповой, туалетной группы №4; в туалетной, зоне буфетной групповой группы №3; в коридоре между входом в группу №3 и хозяйственное помещение; в умывальной и туалетной, зоне буфетной групповой группы №10; в раздевальной, туалетной, групповой группы №12; в раздевальной, туалетной, зоне буфетной групповой группы №13; в раздевальной, спальне, умывальной группы №14; в раздевальной, умывальной, зоне буфетной групповой группы №15; в раздевальной, групповой, умывальной, туалетной группы №16; в групповой, спальне, умывальной, группы №17, кабинете заведующего МАДОУ «Детский сад №29, музыкальном зале, психо-речевом кабинете в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- 2. В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку стен в туалетной группы №1; в спальне группы №2; в туалетной и зоне буфетной группы №3; в зоне буфетной группы №4; в умывальной и туалетной группы №10; в умывальной группы №12; в туалетной, тамбуре группы №13; в туалете и раздевалке для девочек, коридоре плавательного бассейна; в коридоре, тамбуре и складе для пищевых продуктов пищеблока; в процедурном кабинете и кабинете временного пребывания ребенка медицинского блока, коридоре I этажа – проходе к медицинскому блоку и плавательному бассейну, коридоре II этажа – около входов в музыкальный зал и психо-речевой кабинет в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. **В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку полов в тамбуре группы №1; в раздевальной группы №2; в туалетных групп №3 и №10; в зоне буфетной групповых групп №4 и №12; в туалетной и умывальной группы №13; помещении вентиляционной камеры плавательного бассейна (на линолеуме местами имеются разрывы, повреждения), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» и заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» Рябцун Юлию Викторовну.

**Одновременно разъясняю**, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Шевченко Ирина Алексеевна  
8 (34342) 2-69-46

Предписание получил (а):

*Заведующий*  
(должность)

24.08.2023

*[Signature]*  
(подпись)

*Н.В. Рябцун*  
(фамилия, имя, отчество)