

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение
(наименование территориального органа МЧС России)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. (факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru

Отдел Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru

г. Лесной
(место составления акта)

“ 28 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
11 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, 10
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки
от 26.02.2018 г. № 20

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
№ 29 "Даренка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” марта 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120
“ 28 ” марта 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ФГПН СУ ФПС № 6 МЧС России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 14.03.2018 г. Шкич Н.А. Хивинский

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Новиков Андрей Владимирович – государственный

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

надзору

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кислицина Ирина Анатольевна – заведующий
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя
МАДОУ «"Детский сад № 29 "Даренка" общеразвивающего вида с приоритетным
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору, фамилия, имя, отчество владельца
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
(Приказ МУ «Управление образования» № 87/ЛС от 30.01.2009г.); Заместитель
заведующего по АХР Ленкова Лариса Вячеславовна
собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Здание Детского сада построено в 1979 году, реконструкции не было.

Здание 2-хэтажное, с подвалом; стены кирпичные; перегородки гипсошлаковые, межэтажные перекрытия железобетонные плиты; чердачные перекрытия железобетонные плиты, кровля мягкая рулонная. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

В период с 21 марта 2018 года по 28 марта 2018 года в здании детского сада, расположенного по адресу: г.Лесной, ул.Фрунзе, 10 (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) были выявлены нарушения требований пожарной безопасности СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а именно:

1. Группа № 1 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,85 м., ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,79 м.

2. Группа № 2 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,85 м., ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,78 м.

3. Группа № 3 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,77 м., ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,85 м.

4. Группа № 4 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,86 м., ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,79 м.

5. Группа № 16 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,79 м., ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,78 м.

6. Группа № 17 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,78 м., второй эвакуационного выход ведет в помещение расположенное на том же этаже имеющее эвакуационный выход.

7. Группа № 14 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,78 м., ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,79 м.

8. Группа № 13 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,77 м., ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,86 м.

9. Группа № 10 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,78 м., второй эвакуационный выход ведет на лестницу 3-го типа.

10. Группа № 15) имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,79 м., второй эвакуационный выход ведет на лестницу 3-го типа.

11. Группа № 11) имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,79 м., второй эвакуационного выход ведет в помещение расположенное на том же этаже имеющее эвакуационный выход.

12. Группа № 12 имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,78 м., второй эвакуационный выход ведет на лестницу 3-го типа.

13. Зал для проведения спортивных занятий имеет два эвакуационных выхода: ширина первого эвакуационного выхода составляет 0,79 м., ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,77 м.

14. Наружные двери, ведущие из лестничных клеток здания детского сада, имеют ширину 0,89 м.

15. Окна, ведущие в помещения коридоров из группы № 11, пищеблока, здания детского сада не соответствуют требованиям по заполнению противопожарных преград.

Здание детского сада построено в 1979 году. Данные мероприятия необходимо предусмотреть при капитальном ремонте здания.

Пожарная безопасность объекта защиты МАДОУ «Детский сад № 29 "Даренка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, 10 на момент проверки считается не обеспеченной, так как не выполняется одно из условий: не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

На объекте защиты выполнены следующие организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: проведен расчет категории по пожарной опасности для гладильной комнаты, складских и кладовых помещений, проводятся проверки работоспособности АПС, проведены испытания наружной пожарной лестницы с составлением протокола от 07.08.2013 г., Договор на техническое обслуживание и планово предупредительный ремонт заключен с ООО «Пожсервис» от 01.02.2018 г. № 1/110, проводятся проверки работоспособности противопожарных дверей акты от 16.07.2017г. и 16.12.2017г.

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции:

Разработаны: Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании МАДОУ «Детский сад № 29 «Дарёнка» от 02.07.2014г.; инструкция по эвакуации воспитанников МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка». Проведены отработки плана эвакуации 16.06.2017г. и 06.09.2017г. Проводились проверки работоспособности внутренних пожарных кранов Акты от 16.06.2017г. и 16.12.2017г.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка» Кислицина Ирина Анатольевна прошла обучение по программам ПТМ с отрывом от производства и имеет квалификационное удостоверение № 2770 от 26.06.2014г. Протокол № 137 от 26.06.2014г, С работниками ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности, с воспитателями, младшими воспитателями проведен пожарно - технический минимум. Имеется Приказы: «О запрете курения в ДОУ» № 205-а-О/Д от 31.08.2016г.; «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности» № 16-ОД от 26.01.2017г.

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара:

21 марта 2018 года в здании МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка» с персоналом был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на объекте, в быту, в лесу при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и действия людей в случае пожара. При проведении инструктажа присутствовало 7 человек.

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов:

Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен.

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;	Подразделений пожарной охраны на объекте защиты не создано (не требуется)
7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;	У юридического лица осуществляющего свою деятельность в области пожарной безопасности на объекте защиты имеется лицензия. (ООО «Пожсервис Лицензия № 4-Б/00957 от 14.06.2013г.)
8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов;	Не имеется
9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;	Соответствует
10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними;	Не имеется
11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.	Не имеется

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2		3
	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено		

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Новиков А.В. - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление МЧС № 6 МЧС России» по пожарному надзору М.Л.П.

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Ленкова Лариса Вячеславовна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий Квасильская Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” марта 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)